

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразТехника»

Региональный центр эксплуатации АСУ ТП «Сибирь»

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УЭИ АСУ ТП
ООО «ЕвразТехника»
Д.А. Ларкин
«22» 12 2011г.



Отзыв о работе
термоэлектрического преобразователя ТХА-0104-2000мм, 3мм.

22.12.2011

Новокузнецк

Термопара ТХА-0104-2000мм была предоставлена предприятием «Теплоприбор» г.Челябинск для ознакомления и определения возможности последующего применения на объектах ОАО «Евраз ЗСМК».

Опробование производилось на агрегатах паровоздуходувной станции (ПВС) ОАО «Евраз ЗСМК».

Термопара ТХА-0104-2000мм использовалась для измерения температуры витков пароперегревателя ($t = 370 \dots 520$ град. С).

За время испытаний не выявлено никаких замечаний, и отмечено что термопара ТХА-0104-2000мм соответствует заявленным характеристикам, и не уступает термоэлектрическим преобразователям других производителей.

Можно рекомендовать термопару ТХА-0104-2000мм к использованию на объектах ОАО «Евраз ЗСМК».

Начальник УМПТ



Сторожев А.В.